FUNDAMENT ŻELBETOWY POD ZBIORNIK ZRP 5A–150 M3 SZT. 2

SKALA 1:50

NR 21	2xø12 A–III	l= 3084
NR 20	1xø12 A–III	l= 3335
NR 19	2xø12 A–III	l= 3553
NR 18	1xø12 A–III	l= 3742
NR 17	2xø12 A–III	l= 3908
NR 16	1xø12 A–III	l= 4053
NR 15	2xø12 A–III	l= 4179
NR 14	1xø12 A–III	l= 4287
NR 13	2xø12 A–III	l= 4381
NR 12	1xø12 A–III	l= 4459
NR 11	2xø12 A–III	l= 4523
NR 10	1xø12 A–III	l= 4573
NR 9	2xø12 A–III	l= 4611
NR 8	1xø12 A–III	l= 4636
NR 7	2xø12 A–III	l= 4648
NR 7	2xø12 A–III	l= 4648
NR 8	1xø12 A–III	l= 4636
NR 9	2xø12 A–III	l= 4611
NR 10	1xø12 A–III	l= 4573
NR 11	2xø12 A–III	l= 4523
NR 12	1xø12 A–III	l= 4459
NR 13	2xø12 A–III	l= 4381
NR 14	1xø12 A–III	l= 4287
NR 15	2xø12 A–III	l= 4179
NR 16	1xø12 A–III	l= 4053



NR 36	2xø12 A–III	l= 3084
NR 35	1xø12 A–III	l= 3335
NR 34	2xø12 A–III	l= 3553
NR 33	1xø12 A–III	l= 3742
NR 32	2xø12 A–III	l= 3908
NR 31	1xø12 A–III	l= 4053
NR 30	2xø12 A–III	l= 4179
NR 29	1xø12 A–III	l= 4287
NR 28	2xø12 A–III	l= 3880
NR 27	1xø12 A–III	l= 3919
NR 26	2xø12 A–III	l= 3951
NR 25	1xø12 A–III	l= 3977
NR 24	2xø12 A–III	l= 3996
NR 23	1xø12 A–III	l= 4008
NR 22	2xø12 A–III	l= 4014
NR 22	2xø12 A–III	l= 4014
NR 23	1xø12 A–III	l= 4008
NR 24	2xø12 A–III	l= 3996
NR 25	1xø12 A–III	l= 3977
NR 26	2xø12 A–III	l= 3951
NR 27	1xø12 A–III	l= 3919
NR 28	2xø12 A–III	l= 3880
NR 29	1xø12 A–III	l= 4287
NR 30	2xø12 A–III	l= 4179
NR 31	1xø12 A–III	l= 4053
NR 32	2xø12 A–III	l= 3908
NR 33	1xø12 A–III	l= 3742
NR 34	2xø12 A–III	l= 3553
NR 35	1xø12 A–III	l= 3335
NR 36	2xø12 A–III	l= 3084

PŁYTA ŻELBETOWA H=300 MM
–OTULENIE a=30 MM OD DOŁU
–OTULENIE a=30 MM OD GÓRY

BETON C25/30
BETON PODKŁADOWY C8/10
STAL A–III
STAL A–I

1–1



UWAGI:

1. POWIERZCHNIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 500 MM POWYŻEJ TERENU.
2. TOLERANCJA POWIERZCHNI PŁYTY (+–) 3,0 MM
3. POWIERZCHNIE PŁYTY ZATRZEĆ NA GŁADKO I POWLEC IZOLACJĄ ASFALTOWO–ŻYWICZNĄ (NA MONTAŻU).
4. POWIERZCHNIE BOCZNE FUNDAMENTU ZATRZEĆ NA GŁADKO I POWLEC IZOLACJĄ ASFALTOWO–ŻYWICZNĄ.
5. POWIERZCHNIĘ BOCZNA FUNDAMENTU DO POZ. 800 MM PONIŻEJ TERENU OCIEPLIĆ 100 MM WARSTWĄ POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS.
6. W GÓRNEJ CZĘŚCI OCIEPLENIA FUNDAMENTU WYKONAĆ OKAP Z OBRÓBKI BLACHARSKIEJ.
7. WYKOP NALEŻY WYPEŁNIĆ PIASKIEM LUB POSPÓŁKĄ. PODSYPKĘ NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO Is=0,75
8. ZAKŁADY PRETÓW ZBROJENIOWYCH MIN. 50d (600 MM).
9. OPASKA ODWADNIAJĄCA ŻELBETOWA DOOKOŁA FUNDAMENTU.
10. WYKONAĆ UZIOMY ZBIORNIKA.

WentiSan

WENTISAN Krzysztof Paszko
15-124 Białystok, ul. Gen.Wł. Andersa 7/12
tel/fax 085 744 40 62
NIP 966 - 056 - 21 - 57
E - mail : wentisan@gmail.com

Inwestor:	Urząd Gminy Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka		Nr rys: K1
Projekt:	Przebudowa hydroforni w Siemianówce działka nr 308, Siemianówka		
Nazwa rys:	FUNDAMENT POD ZBIORNIK ZRP 5-A 150 M3		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Podpis
projektant	inż. Lucjusz Popławski	BŁ/45/75, NR 295/70 PDL/BO/2344/02	
współpraca	mgr inż. Janusz Jerzy Popławski		
Białystok	grudzień 2015 r.		skala - 1 : 25