ZP

ZP

Spadek 0,5%

Spadek 0,5%

13,82

A

B

12,67

Spadek 21% (12°)

Spadek 4% (2,5°)

15,66

Rura spustowa ø80
z blachy powlek.

Rynna ø90
z blachy powlek.

Spadek 0,5%

12,99

Spadek 58% (30°)

14,03

Spadek 58% (30°)

12,99

Spadek 0,5%

12,44

Rura spustowa ø80
z blachy powlek.

Rynna ø90
z blachy powlek.

Spadek 21% (12°)

B

13,82

Spadek 0,5%

Rynna ø150
z blachy powlek.

Spadek 0,5%

Rura spustowa ø120
z blachy powlek.

ZP

ZP

A

LEGENDA:

- uziom otokowy taśma Fe/Zn 30x4 mm
- zwód poziomy drut Fe/Zn ø8 mm
- ZP - złącze kontrolne - probiercze na budynku
- maszt instalacji odgromowej h=0.5 m z drutu FeZn ø8mm²

17-200 HAJNÓWKA, UL. Lipowa 79a/31
INSTALACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE
BORYS ABRAMOWICZ

Nr rys.	Skala
1	

Nazwa rysunku: **INSTALACJA ODGROMOWA**

Inwestor: Gmina Narewka,
17-220 Narewka, ul. Białowieska 1

Nazwa i adres obiektu: **Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia ze zmianą spsobu użytkowania na Dzienny Dom Pomocy, 17-220 Narewka, Lewkowo Stare, nr ew. dz. 38/16, 38/16**

Projektant:	Data:	Podpis:
	Maj 2018 r.	